



«Ақмола облысы Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі Нүрсіл ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Нурисиль отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»

021801. Ақмола облысы, Целиноград ауданы  
Нүрсіл ауылы, Степанов көшесі.10  
тел/факс 8(71651)96-438  
e-mail: mektep\_48@mail.ru

021801. Акмолинская область, Целиноградский район  
село Нурисиль, улица Степанова.10  
тел/факс 8(71651)96-438  
e-mail: mektep\_48@mail.ru

Начальнику ОЧС  
Целиноградского района  
подполковнику  
гражданской защиты  
Кенжебек С.О.

Согласно Вашего запроса исх.№21-07/37-18/157-и от 04.08.2023 года, а так же Предписания об устранении нарушений №41 от 26.04.2023 года направляем в Ваш адрес информацию об устранении нарушений в полном объеме:

| № | Перечень выявленных нарушений  | Принятые меры по устранению  |
|---|--|--|
| 1 | У дежурного персонала отсутствуют ключи от всех кабинетов. Основание: п. 10 ППБ РК;  | Дежурный персонал обеспечен комплектом запасных ключей от кабинетов запираемых в ночное время.                 |
| 2 | На объекте автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии Основание: п. 6 ППБ РК;  | Автоматическая пожарная сигнализация приведена в работоспособное состояние, проведены пуско-наладочные работы. |
| 3 | Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовой сезон. Основание: п. 44 ППБ РК | Заведен журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств.              |
| 4 | Не осуществлена ревизия молниезащитных устройств. Основание: п. 44 ППБ РК  | Осуществлена ревизия молниезащитных устройств школы.   |
| 5 | Допускается хранение горючего материала под лестничным маршем. Основание: п.п. 10 п. 24 ППБ РК   | Исключено хранение горючего материала под лестничным маршем, все лестничные марши очищены.                     |
| 6 | В кабинете директора и в помещении хранения спортивного инвентаря установлена металлическая решетка на окнах. Основание: п. п. 8 п. 24 ППБ РК                                | Все металлические решетки демонтированы.   |

